

**UWAGI NIEUWZGLĘDNIONE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KUTNO DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI
OBRĘBÓW ŚRÓDMIEŚCIE, ŁAKOSZYN, RASZEW PIASKI I SKŁĘCZKI.**

**Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu
od 25 października 2023 roku do 27 listopada 2023 roku - I WYŁOŻENIE.**

**Uwagi do projektu planu należało składać w nieprzekraczalnym terminie
do 15 grudnia 2023 roku.**

**1. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MN-U
- wniesiona przez współwłaścicieli działki o nr ewid. 1017/2 (5 uwag tej samej treści)**

Treść uwagi:

W związku ze znacznym ograniczeniem zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr 1017/2, wynikającym z ustaleń w/w projektu planu dot. infrastruktury elektroenergetycznej oraz faktem nie uregulowania stanu prawnego przez ENERGA Operator S.A. Oddział Płock, istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej przechodzącej przez teren działki nr 1017, obecnie po podziale działka nr 1017/2 przy ul. Krośniewickiej 1 w Kutnie, jako współwłaściciele nieruchomości nie wyrażamy zgody na prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych linii elektroenergetycznych 110kV, 15kV, 0,4kV (budowa, przebudowa, rozbudowa, remonty, konserwacja, modernizacja istniejących linii) oraz budowy nowych słupów elektroenergetycznych, urządzeń i obiektów technicznych tych linii, na terenie naszej nieruchomości działka nr 1017/2.

Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.

UZASADNIENIE:

Na terenie przedmiotowej działki posadowiona jest od 1973 r. napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV. Obecne prace planistyczne dotyczą tylko i wyłącznie zinwentaryzowania istniejącej już linii energetycznej, zatem faktyczne korzystanie z nieruchomości i możliwe zagospodarowanie zostało ukształtowane w dacie budowy linii tj. w 1973 roku. Nowy plan miejscowy nie spowoduje, że dojdzie do dodatkowych ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów. W przedmiotowej sprawie zachodzi ciągłość planistyczna bowiem ustalenia procedowanego planu miejscowego kontynuują ustalenia obowiązującego planu miejscowego. Na działce nie planuje się posadowienia nowych obiektów budowlanych, a planowane zadanie inwestycyjne nie zakłada zmiany przebiegu istniejącego obiektu budowlanego. Natomiast planowane są prace, których zgodnie z prawem budowlanym nie definiuje się jako budowa lub rozbudowa, podjęcie ich uwarunkowane jest względami technicznymi i bezpieczeństwem funkcjonowania całego systemu energetycznego. W związku z powyższym nie powstaną nowe ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu względem istniejącego zagospodarowania. Utrzymywanie infrastruktury elektroenergetycznej i zapewnienie zasilania należy do zadań statutowych Przedsiębiorstwa Energetycznego nałożonych ustawą Prawo Energetyczne w związku z tym nie jest możliwe odstąpienie od realizacji planowanej przebudowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Inwestor zobowiązany jest oświadczyć o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (art. 3 ust. 11 prawa budowlanego) etap

ten nastąpi w dalszej fazie prac projektowych, po opracowaniu dokumentacji technicznej dla planowanego zadania.

2. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MN-U - wniesiona przez współwłaścicieli działki o nr ewid. 1017/2 (5 uwag tej samej treści)

Treść uwagi:

W związku ze znaczącym ograniczeniem zagospodarowania i zabudowy terenu działki nr 1017/2, wnosimy o zapis w projekcie planu dla terenów oznaczonych symbolem 8MN-U (zabudowa mieszkalna jednorodzinna i usługowa) o dopuszczenie:

- lokalizacji budowy nowych budynków mieszkalnych i usługowych w zabudowie bliźniaczej bezpośrednio przy granicy działki,
- budowy budynków garażowych i gospodarczych bezpośrednio przy granicy działki.

Prezydent Miasta Kutno częściowo nie uwzględnił wniesionej uwagi.

UZASADNIENIE:

Projekt planu miejscowego ustala dopuszczenie dla budynków w zabudowie bliźniaczej, o ile ustalenia szczegółowe niniejszej uchwały takie dopuszczają, lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki. Dla terenu 8MN-U dopuszczono lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej, budynków mieszkalno – usługowych, wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej, budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych i wiat, wolnostojących lub w zabudowie bliźniaczej. Nie dopuszczono natomiast lokalizacji budynków usługowych, w tym biurowych w zabudowie bliźniaczej, z uwagi na możliwość wystąpienia konfliktów sąsiedzkich. Zatem uwagę w tym zakresie należy uznać za częściowo uwzględnioną.

Projekt planu miejscowego ustala dopuszczenie budowy budynków garażowych, gospodarczych, garażowo – gospodarczych bezpośrednio przy granicy działki. Zatem uwagę w tym zakresie należy uznać za uwzględnioną.

3. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MN-U - wniesiona przez współwłaścicieli działki o nr ewid. 1017/2 (5 uwag tej samej treści)

Treść uwagi:

Teren działki nr 1017/2 oznaczony symbolem 8MN-U przylega bezpośrednio do drogi gminnej zbiorczej ul. Krośniewicka oraz do terenu strefy ochronnej związanej z transportem i eksploatacją linii kolejowych. Zgodnie z zapisami projektu planu, w celu zapewnienia klimatu akustycznego na granicy z terenami objętymi ochroną akustyczną (tereny oznaczone symbolem MN-U tereny mieszkaniowe i usługowe), wnioskujemy o zapis w projekcie planu dla terenów oznaczonych 8MN-U tereny mieszkaniowe i usługowe nakaz stosowania skutecznych środków technicznych ograniczających emisję hałasu poprzez budowę ekranów akustycznych, budowę ogrodzeń obsadzonych zielenią pnącą.

Prezydent Miasta Kutno częściowo nie uwzględnił wniesionej uwagi.

UZASADNIENIE:

Projekt planu miejscowego ustala, w przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej, nakaz zastosowania skutecznych środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych ograniczających

emisję hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi, co najmniej do poziomów dopuszczalnych, w tym poprzez stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne wewnątrz pomieszczeń, z dopuszczeniem budowy ekranów akustycznych. Zapis dotyczy wszystkich terenów objętych ochroną akustyczną w granicach projektu planu, w tym terenu 8MN-U jednakże w przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej. Zatem uwagę w tym zakresie należy uznać za częściowo uwzględnioną. Natomiast uwaga dotycząca budowy ogrodzeń obsadzonych zielenią pnącą, wykracza poza zakres projektu planu miejscowego.

4. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MN-U - wniesiona przez współwłaścicieli działki o nr ewid. 1017/2 (5 uwag tej samej treści)

Treść uwagi:

Z uwagi na niemożliwość korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób oraz istotne ograniczenie potencjalnej zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr 1017/2, wynikające z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kutnie przy ul. Paderewskiego – uchwała Rady Miasta Kutno Nr XXXIX/360/21 oraz z ustaleń projektu planu miejscowego dla części obrębów: Śródmieście, Łąkoszyn, Raszew Piaszki i Skłęczki dot. infrastruktury elektroenergetycznej 110kV, 15kV, 0,4kV – uchwała Nr LIV/500/22 Rady Miasta Kutno, zmieniona uchwałą Nr LXIV/590/23 Rady Miasta Kutno, przywołując art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778 ze zm.) jako współwłaściciele nieruchomości dz. 1017/2 obręb Śródmieście Kutno ul. Krośniewicka 1, wystąpimy z wnioskiem żądania do gminy Miasto Kutno odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienie nieruchomości. W myśl ust. 2 art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dopuszczamy realizację w/w roszczeń w drodze zaoferowania przez gminę Miasto Kutno nieruchomości zamiennej.

Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.

UZASADNIENIE:

Uwaga wykracza poza zakres projektu planu miejscowego

5. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolami 2IE oraz 4IE - wniesiona przez właściciela działki o nr ewid. 1075/1

Treść uwagi:

Nie wyrażam zgody na przejście nowej linii energetycznej WN 110 kV przez moją nieruchomość oraz przesunięcie już istniejącego słupa, działka 1075/1 o czym wcześniej informowałem w piśmie z dnia 10.08.2022 r., ale wnioskodawca ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, oddział w Płocku, nie wziął pod uwagę składanych zastrzeżeń i uwag przeze mnie i innych właścicieli nieruchomości, tylko dąży do uchwalenia niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii WN 110 kV, chociaż istnieje możliwość przebiegu tej linii w kierunku Zgierza robiąc odejście ze słupa znajdującego się na działce 788/2 gdzie są łatwiejsze warunki budowy i niższe koszty dla tej inwestycji, wymagało to będzie tylko dodatkowych uzgodnień. Inwestycja będzie mniej uciążliwa dla mieszkańców i środowiska naturalnego.

Podkreślam, o czym już wcześniej pisałem obecnie przebiegająca linia energetyczna powoduje duże ograniczenia na nieruchomości i obniża jej wartość, a po zapoznaniu się z nowym przebiegiem linii energetycznej w/w działka zostaje objęta ograniczeniami na

powierzchni 3 ha (w przyszłości zamierzam realizować inwestycje budowlane) i jej wartość znacząco się obniża. W tej sprawie jestem tylko pokrzywdzony oraz zostaje naruszone moje prawo własności i dobra osobiste.

W związku z powyższym proszę o przesunięcie linii WN110 kV poza moją działkę oraz powiadomienie mnie o terminie, w którym będzie sesja Rady Miasta dotycząca tej sprawy.

Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Inwestor zobowiązany jest oświadczyć o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (art. 3 ust. 11 prawa budowlanego) etap ten nastąpi w dalszej fazie prac projektowych, po opracowaniu dokumentacji technicznej dla planowanego zadania.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej dokonuje się szereg analiz w zakresie optymalizacji technicznej przyjętych rozwiązań projektowych, lokalizacje słupów zostają określone z uwzględnieniem m.in. ukształtowania terenu pod linią i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, przeznaczenia terenu wskazanego w ewidencji gruntów, istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu – w tym budynków, ciągów komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu.

Linia elektroenergetyczna wraz ze wszystkimi podzespołami na odcinku pomiędzy dwoma stacjami GPZ stanowi funkcjonalną całość. Zmiana lokalizacji pojedynczego słupa skutkuje zmianą warunków pracy, w szczególności układów obciążeń konstrukcji na odcinku linii sięgającym co najmniej kilku sekcji odciągowych. Kompensacja efektu nierównomierności obciążeń słupów poprzez zmiany ich lokalizacji na odcinkach sięgających kilku kilometrów jest limitowana m.in. przez istniejące przeznaczenie, zagospodarowanie terenów, układ ciągów komunikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu. Konstrukcje wsporcze charakteryzują dopuszczalne stany wyężeń uwzględniające warunki obciążeń określone wg PN-EN 50341-2-22:2016-04, przekraczanie których nie jest dopuszczalne z uwagi na podwyższanie ryzyka wystąpienia awarii oraz wydłużania czasu ich likwidacji.

Przyjęte w stosunku do linii istniejącej rozwiązania projektowe zmiany stanowisk w osi linii, bez zmiany przebiegu samej linii mają na celu minimalizację czasów wyłączeń czynnej linii i zapewnienia ciągłości zasilania. W takiej sytuacji znaczną część prac na istniejącej linii można wykonać przy włączonej linii, w szczególności prace fundamentowe. W kwestii przebiegu nowego odcinka linii WN 110 kV jest on podyktowany koniecznością połączenia istniejącej linii Kutno-Sklęczki z projektowaną linią na terenie Gminy Krzyżanów, w której przebieg linii WN jest ustalony i zakończyła się już procedura związana z uchwaleniem planu miejscowego. Przebieg nowej linii ustalany jest przez projektanta, który w oparciu o wiedzę ekspercką, przy uwzględnieniu m.in. kwestii technicznych, terenowych, środowiskowych oraz jak najmniejszej uciążliwości dla mieszkańców ustala optymalną trasę i rozstaw stanowisk słupowych.

6. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 17MN-U - wniesiona przez właściciela działki o nr ewid. 1076/1

Treść uwagi:

Nie zgadzam się na jakiegokolwiek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego mojej nieruchomości, powodujące spadek wartości

nieruchomości, w tym przeprowadzenia przez moją nieruchomość linii energetycznych, słupów i tym podobnych. Dwie istniejące postawione bez zgody właściciela nieruchomości linie wysokiego i średniego napięcia już mi wystarczą. Dom moich rodziców i zabudowania gospodarskie, których obecnie jestem właścicielem, istniały wiele lat wcześniej niż istniejąca obecnie linia wysokiego napięcia. Linia ta została poprowadzona bezprawnie, bez odszkodowania, bez oceny oddziaływania na środowisko i ludzi. Przez cały ten czas do dzisiaj ujemnie oddziaływała i oddziałuje na zdrowie moich rodziców, brata i moje. Wpływa negatywnie na możliwość zagospodarowania mojej działki i jej wartość.

Z uwagi na planowaną modernizację linii wysokiego napięcia wnioskuję o takie podwyższenie słupów energetycznych abym mógł pod nią pobudować dom piętrowy i obszar negatywnego oddziaływania uległ znacznemu zmniejszeniu. Słupy energetyczne mają znaczne wysokości nawet po 100 metrów w Polsce, więc jest to możliwe. Nie zgadzam się na przeprowadzenie kolejnych linii wysokiego napięcia przez moją działkę bez uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej działki 1076/1, w studium uwarunkowań jest planowana zabudowa wielorodzinna, więc nie muszę pisać, jak negatywnie na wartość działki wpłynie taka linia. Być może zmienię zdanie, jeżeli przedstawione zostaną przykłady podobnych linii poprowadzonych przez nieruchomości zarządów spółek grupy Energa S.A., ewentualnie kadry dyrektorskiej i skali odszkodowań, czynszów dzierżawnych, zadośćuczynień itp. Liczę na uczciwe potraktowanie, blokowanie projektu przez założenie stowarzyszenia osób poszkodowanych, interwencje medialne i poselsko-senatorskie nie jest na tym etapie w moim stylu.

Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.

UZASADNIENIE:

Istniejąca linia została wybudowana w 1973 roku. Stan współkorzystania został ukształtowany zatem na przestrzeni około 50 lat. Zarówno istniejący obiekt budowlany jak i planowany spełniają wymagania obowiązujących przepisów i norm w zakresie oddziaływania na ludzi i środowisko.

Przyjęte rozwiązania w tym wysokość stanowisk słupowych zostały dobrane uwzględniając aktualne zagospodarowanie poszczególnych terenów oraz przeznaczenie tych terenów wynikające z obowiązujących aktów prawa miejscowego. Od lat trwają intensywne badania nad wpływem pól elektromagnetycznych przede wszystkim na zdrowie ludzi mieszkających blisko linii napowietrznych. Prowadzone są one przez placówki naukowo-badawcze na całym świecie. Nie stwierdzono, by pole elektromagnetyczne występujące w otoczeniu linii napowietrznych wpływało niekorzystnie na zdrowie ludzi. Potwierdzają to wnioski zawarte w obszernej monografii wydanej przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organisation – WHO), w której podsumowano wyniki kilkuset badań z tej dziedziny. W Raporcie z 2007 r., „Exposure to extremely low frequency fields” wskazano, iż nie znaleziono podstaw do stwierdzenia, że pola wokół linii elektroenergetycznych negatywnie oddziałują na zdrowie ludzi.

Dodatkowo każda instalacja elektroenergetyczna w Polsce przechodzi szereg badań i kontroli. Jeśli którakolwiek z instytucji wykazałaby przekroczenie istniejących norm lub stwierdziła, że linia może narażać zdrowie ludzi, to nie zostałaby dopuszczona do pracy.

**Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu
od 8 maja 2024 roku do 3 czerwca 2024 roku - II WYŁOŻENIE.**

**Uwagi do projektu planu należało składać w nieprzekraczalnym terminie
do 18 czerwca 2024 roku.**

1. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MN-U - wniesiona przez współwłaścicieli działki o nr ewid. 1017/2 (3 uwagi tej samej treści)

Treść uwagi:

W związku z istotnymi ograniczeniami zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr 1017/2 wynikającymi z projektu MPZP (strefa ochronna od napowietrznej linii energetycznej 110 kV obejmuje ca 70% pow. gruntu, możliwość proj. zabudowy 13,5% pow. działki). Osoba składająca uwagę nie wyraża zgody na lokalizację słupów napowietrznych linii 110 kV na działce nr 1017/2 (projekt MPZP rozdz. 13 par. 13 pkt. 1), która spowoduje dodatkowe ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu (kolizja z projektowanym wjazdem z ul. Zielnej 4KDD). Wniesiono o zmianę lokalizacji ww. słupa linii 110 kV i zaprojektowanie go na działce nr 1019/1 np. słup stalowy okrągły śr. 1,5 m (demontaż istn. słup linii 110 kV na ul. Zielnej). Zmiana parametrów użytkowych i technicznych związanych ze zwiększeniem mocy i napięcia linii energetycznych, zmiana lokalizacji posadowienia słupów linii WN wymaga pozwolenia na budowę.

Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.

UZASADNIENIE:

Napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV zlokalizowana jest na działce oznaczonej nr ewid. 1017/2 (obręb 5-Śródmieście) od 1973 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa elementami napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV są m.in. przewody linii i konstrukcje wsporcze (stanowiska słupowe). Z uwagi na fakt istnienia linii 110 kV na działce, lokalizacja stanowiska słupowego nie wprowadzi dodatkowych ograniczeń w możliwości lokalizacji zabudowy na działce. Dodatkowo, przed ponownym wyłożeniem projektu MPZP do publicznego wglądu, został ograniczony dopuszczalny obszar dla lokalizacji słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV.

2. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolami 17MN-U oraz 2IE oraz 4IE - wniesiona przez właściciela działki o nr ewid. 1075/1

Treść uwagi:

Osoba składająca uwagę podtrzymuje swoje wnioski i uwagi, które złożyła na piśmie w dniach 10.08.2022 r. i 13.12.2023 r. w tej sprawie. W nawiązaniu do pisma, przez zaznaczony na planie obszar 17MN-U przechodzi linia WN 110kV, w którym istnieje możliwość pobudowania budynku magazynowo-składowego.

W związku z tym osoba składająca uwagę chciałaby uzyskać opinię od Energa-Operator S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku, czy istnieje możliwość pobudowania takiego budynku pod w/w linią o wymiarach 25,0 m elewacja front i tył, szczyty 12,50 m i maksymalnej wysokości do 6,0 m z dachem dwuspadowym.

Wniesiono o pisemną opinię w tej sprawie oraz dodano, że na składane wnioski i uwagi osoba składająca uwagę nie otrzymała odpowiedzi.

Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.

UZASADNIENIE:

Uwaga nie dotyczy projektu planu. W celu pozyskania opinii Energa-Operator S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku składający uwagę winien wystąpić bezpośrednio do Energa-Operator S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-402 Płock.

Ponadto uwagi składane w toku procedowania planu, traktowane są jako uwagi do projektu planu i rozstrzygane są przez Prezydenta Miasta poprzez podjęte Zarządzenie, które publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kutno.

3. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 17MN-U oraz 2IE oraz 4IE - wniesiona przez właściciela działki o nr ewid. 1076/1

Treść uwagi:

Nie wyrażono zgody na przeprowadzenie przez nieruchomość osoby składającej uwagę kolejnych linii energetycznych. Dwie istniejące postawione bez zgody właściciela nieruchomości linie wysokiego i średniego napięcia już wystarczająco ograniczają możliwości rozwoju i zagospodarowania działki nr 1076/1.

Dom rodziców osoby składającej uwagę i zabudowania gospodarskie, których obecnie osoba składająca uwagę jest właścicielem, istniały wiele lat wcześniej niż istniejąca obecnie linia wysokiego napięcia. Linia ta przebiega bezpośrednio nad domem osoby składającej uwagę, została poprowadzona bezprawnie, bez odszkodowania, bez oceny oddziaływania na środowisko i ludzi. Przez cały ten czas do dzisiaj, ujemnie oddziaływała i oddziałuje na zdrowie rodziców, brata oraz osoby składającej uwagę. Wpływa negatywnie na możliwość zagospodarowania działki osoby składającej wniosek i jej wartość. Jej poprowadzenie nad domem blokuje możliwość rozwoju działki i rozbudowy domu.

Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.

UZASADNIENIE:

Istniejąca linia nad domem rodziców osoby składającej uwagę i zabudowaniami gospodarskimi została wybudowana w 1973 roku. Stan współkorzystania został ukształtowany zatem na przestrzeni około 50 lat.

Od lat trwają intensywne badania nad wpływem pól elektromagnetycznych przede wszystkim na zdrowie ludzi mieszkających blisko linii napowietrznych. Prowadzone są one przez placówki naukowo-badawcze na całym świecie. Nie stwierdzono, by pole elektromagnetyczne występujące w otoczeniu linii napowietrznych wpływało niekorzystnie na zdrowie ludzi. Potwierdzają to wnioski zawarte w obszernej monografii wydanej przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organisation - WHO), w której podsumowano wyniki kilkuset badań z tej dziedziny. W Raporcie z 2007 r., „Exposure to extremely low frequency fields” wskazano, iż nie znaleziono podstaw do stwierdzenia, że pola wokół linii elektroenergetycznych negatywnie oddziałują na zdrowie ludzi.

Dodatkowo każda instalacja elektroenergetyczna w Polsce przechodzi szereg badań i kontroli. Jeśli którakolwiek z instytucji wykazałaby przekroczenie istniejących norm lub stwierdziła, że linia może narażać zdrowie ludzi, to nie zostałaby dopuszczona do pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Inwestor zobowiązany jest oświadczyć o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (art. 3 ust. 11 prawa budowlanego) etap ten nastąpi w dalszej fazie prac projektowych, po opracowaniu dokumentacji technicznej dla planowanego zadania.

4. Uwaga dotycząca obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 17MN-U oraz 2IE oraz 4IE - wniesiona przez właściciela działki o nr ewid. 1076/1

Treść uwagi:

Z uwagi na planowaną modernizację linii wysokiego napięcia wniesiono o zagwarantowanie maksymalnego 55-metrowego podwyższenia słupów energetycznych, aby obszar negatywnego oddziaływania uległ zmniejszeniu i odległość zwisu linii nad domem do dachu domu uległa znacznemu powiększeniu. Gdyby podobna linia przebiegała nad Urzędem Miasta Kutna i była modernizowana, czy Pan Prezydent mając na względzie zdrowie swoje i podległych sobie urzędników nie wnioskowałby podobnie? Wniesiono prośbę o szczerą i pisemną odpowiedź na pismo osoby składającej uwagę.

Prezydent Miasta Kutno nie uwzględnił wniesionej uwagi.

UZASADNIENIE:

Istniejąca linia została wybudowana w 1973 roku. Stan współkorzystania został ukształtowany zatem na przestrzeni około 50 lat.

Zarówno istniejący obiekt budowlany jak i planowany spełniają wymagania obowiązujących przepisów i norm w zakresie oddziaływania na ludzi i środowisko.

Przyjęte rozwiązania w tym wysokość stanowisk słupowych zostały dobrane uwzględniając aktualne zagospodarowanie poszczególnych terenów oraz przeznaczenie tych terenów wynikające z obowiązujących aktów prawa miejscowego. Konkretna wysokość stanowiska słupowego nie jest przedmiotem rozstrzyganym na etapie sporządzenia planu. Z informacji uzyskanych od inwestora obecna wysokość stanowisk słupowych w sąsiedztwie wskazanej nieruchomości to 27,5 m i 32,5 m, w stanie projektowanym planowane są stanowiska o wysokości 38,5 m.